



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25, тел: (4152) 46-78-36, факс: (4152) 46-78-36

Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому муниципальному району
г.Елизово, ул. Завойко, 24/А, тел. 8(41531)7-22-13 E-mail: ond-emr@41.mchs.gov.ru

Предписание № 44/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 23 «Василек»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 44 от «15» февраля 2021 года главного государственного инспектора Елизовского муниципального района по пожарному надзору Тимошенко Дарьи Игоревны, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «02» марта 2021 г., с 09 ч. 30 мин. по 10 ч. 00 мин. «05» марта 2021 г. проведена плановая проверка территории, зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Василек» (МБДОУ «Детский сад № 23 «Василек») ОГРН: 1024101218503, ИНН: 4105022390, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Чернышевского, д. 11.

проверку проводил(а):

государственный инспектор Елизовского муниципального района по пожарному надзору Бачурина Анастасия Николаевна

заведующий МБДОУ «Детский сад № 23 «Василек» Мальцева Наталья Михайловна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (123-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479, (ППР),

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|--|--|
| 1. | Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного | п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме») | 01.04.2022 | |
| 2. | Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко | п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. | 01.04.2022 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| | нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения | № 1479 «О противопожарном режиме») | | |
| 3. | Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категорий Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (помещения кастилянной, складского помещения 1 этажа, электрощитовой) | п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме») | 01.04.2022 | |
| 4. | Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания (дверь лестничной клетки первого этажа правого крыла, двери выходов из групп правого крыла второго этажа «Динозаврики», «Кузнечики»; двери выходов из групп левого крыла второго этажа «Осьминожки», «Гномики») | п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме») | 01.04.2022 | |
| 5. | Допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (двери лестничных клеток, расположенных в правом и левом крыле первого этажа (возле первой и второй младших групп), дверь тамбура выхода наружу из второй младшей группы) | пп. «д» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме») | 01.04.2022 | |
| 6. | В системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре присутствуют слова, способные вызвать панику | п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 2 п. 1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | 01.04.2022 | |

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2).**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с момента принятия решений вправе обжаловать настоящие предписания в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН.

Подписи лиц проводивших проверку:



**Государственный инспектор Elizovского
муниципального района по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
А.Н. Бачурина**

Предписание для исполнения получил:

заведующий Шагонова Н.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» *ав* 2021 г.

Шагонова Н.В.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору